275/11.09.2026

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
Ramnicu Valcea, str.Decebal nr.4A
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Certificat de inregistrare MS nr. 784/09.12.2024

BA-M/C-10-01A

acreditat pentru INCERCARE
ROMÂNIA
RENAR
SR EN ISO / IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 962

BULETIN DE ANALIZA APA NR. 1002 DATA INTOCMIRII: 08.09.2026

MICROBIOLOGIE NR.1036 / **CHIMIE** NR. 498

Proba analizata: apa potabila

OPERATOR: SC APA CANAL BUILA SRL
LOCALITATE: BARBATESTI
SISTEM APA POTABILA: BARBATESTI
ZAP: BARBATESTI
Pct recolta: REZERVOR
Data/ora recoltarii: 02.09.2026 11:30
Data/ora receptiei: 02.09.2026 13:30 T 7°C
Data/ora intrarii in lucru: 02.09.2026 M 14:00 / CH 14:00
Data finalizarii probei: M 04.09.2026 / CH 02.09.2026
Prelevat de DSP – Ig Mediului
Fisa prelevare probe nr. 326 din 02.09.2026
Procedura de prelevare: PO-VL-01
Prezentare proba : flacon DSP 0,5 L/ flacon 0,5L

Scop analiza:

- monitorizare de audit ☐
- monitorizare operationala X

Parametrii de analizat	Valori de referinta: OG 7 /2023 HG 971 /2023	Valoare determinata	Metoda de analiza
Bact.Coliforme UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
E.Coli UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
Enterococi UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002
*Turbiditate UNT	Accept. Consumator 1 – 5	0,77	SR EN ISO 7027-1:2016
*Clor rezidual liber (mg/l)	≥ 0,1 – ≤ 0,5	0,30	SR EN ISO 7393-2:2018

Incercarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR si inregistrare MS.
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator, exceptie parametrul Clor rezidual liber determinat cu fotocolorimetru portabil conform fisa prelevare probe nr. 324/ 01.09.2026
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator.
Fara aprobarea scrisa a laboratorului buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral
Valorile inscrise cu < reprezinta valori sub limita de cuantificare.

Executant analize
Microbiologie
Biol.med.specialist
Nita-Popa Niculina

Executant analize
Chimie sanitara
Chim.Manescu Iuliana Madalina

VALIDAT/APROBAT
Manager tehnic
Dr.Neamu Georgeta

Dr. NEAMU GEORGETA
Medic primar microbiolog
Cod 242425

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
Ramnicu Valcea, str.Decebal nr.4A
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Certificat de inregistrare MS nr. 784/09.12.2024

BA-M/C-10-01A

Nr.pag 1
Nr.exemplar 1

acredItat pentru
INCERCARE
ROMÂNIA
RENAR
SR EN ISO / IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE
ACREDITARE LI 962

BULETIN DE ANALIZA APA NR. 555 DATA INTOCMIRII: 22.06.2026

MICROBIOLOGIE NR. 546 / **CHIMIE** NR. 297

Proba analizata: apa potabila

OPERATOR: SC APA CANAL BUILA SRL
LOCALITATEA: BARBATESTI
SISTEM APA POTABILA: BARBATESTI
ZAP: BARBATESTI
Pct recolta: REZERVOR
Data/ora recoltarii: 15.06.2026 10:46
Data/ora receptiei: 15.06.2026 14:45 T 8°C
Data/ora intrarii in lucru: 15.06.2026 M 15:15 / CH 15:25
Data finalizarii probei: M 17.06.2026 / CH 15.06.2026
Prelevat de DSP – Ig Mediului
Fisa prelevare probe nr. 154 din 15.06.2026
Procedura de prelevare: PO-VL-01
Prezentare proba : flacon DSP 0,5 L/flacon 0,5L/ flacon 0,5L

Scop analiza:

- monitorizare de audit ☐
- monitorizare operationala X

Parametrii de analizat	Valori de referinta: OG 7 /2023 HG 971 /2023	Valoare determinata	Metoda de analiza
Bact.Coliforme UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
E.Coli UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
Enterococi UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002
*Turbiditate UNT	Accept. Consumator 1 – 5	2,5	SR EN ISO 7027-1:2016
*Clor rezidual liber (mg/l)	≥ 0,1 – ≤ 0,5	0,06	STAS 6364/1978

*-Incercarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR si inregistrare MS.
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator.
Fara aprobarea scrisa a laboratorului buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral
Valorile inscrise cu < reprezinta valori sub limita de cuantificare.

Executant analize
Microbiologie
Biol.med.specialist
Nita-Popa Niculina

Executant analize
Chimie sanitara
Chim.Manescu Iuliana Madalina

VALIDAT/APROBAT
Manager tehnic
Dr.Neamu Georgeta

Dr. NEAMU GEORGETA
Medic primar microbiolog
Cod 242425

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
Ramnicu Valcea, str.Decebal nr.4A
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Certificat de inregistrare MS nr. 784/09.12.2024

BA-M/C-10-01A

Nr.pag 1
Nr.exemplar 1

acredItat pentru INCERCARE
ROMANIA
RENAR
SR EN ISO / IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 962

BULETIN DE ANALIZA APA NR.556 DATA INTOCMIRII:22.06.2026

MICROBIOLOGIE NR. 547 / **CHIMIE** NR. 298

Proba analizata: apa potabila

OPERATOR: SC APA CANAL BUILA SRL
LOCALITATEA: BARBATESTI
SISTEM APA POTABILA: BARBATESTI
ZAP: BARBATESTI
Pct recolta: RETEA – SCOALA BARBATESTI, SAT BODESTI
Data/ora recoltarii: 15.06.2026 11:35
Data/ora receptiei: 15.06.2026 14:45 T 8°C
Data/ora intrarii in lucru: 15.06.2026 M 15:15 / CH 15:25
Data finalizarii probei: M 18.06.2026 / CH 19.06.2026
Prelevat de DSP – Ig Mediului
Fisa prelevare probe nr. 153 din 15.06.2026
Procedura de prelevare: PO-VL-01
Prezentare proba: flacon DSP 0,5 L/flacon 0,5L/ flacon 1 L

Scop analiza:

- monitorizare de audit ☐
- monitorizare operationala x

Parametrii de analizat	Valori de referinta: OG 7 /2023 HG 971 /2023	Valoare determinata	Metoda de analiza
Nr.colonii 37^0 UFC/ml Nr.colonii 22^0 UFC/ml	Nici o modificare anormala (NMA)	0 0	SR EN ISO 6222 /2004
Bact.Coliforme UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
E.Coli UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
Enterococi UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002
Clostridium perfringens UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 14189/2017
*Culoare	accept. Consumator	2,1 mg/l Pt	SR EN ISO7887/2012
*Gust , miros	Nici o modificare anormala (NMA)	NMA	SR EN 1622/2007
Conductivitate(maxim admis µS/cm) la 20C	2500	224	SR EN 27888:1997
*Turbiditate UNT	Accept. Consumator 1 – 5	0,48	SR EN ISO 7027-1:2016
pH unitati de pH masurat la temperatura de 22,2°C	6,5 – 9,5	7,9	SR EN ISO 10523:2012
Amoniu (maxim admis mg/l)	0,50	< 0,05	SR ISO 7150-1:2001
Nitriti(maxim admis mg/l)	0,5 (0,1 iesire statie apa)	< 0,05	SR EN 26777:2002
*Nitrati (maxim admis mg/l)	50	< 1,5	SR ISO 7890-3/2000
*Aluminiu (maxim admis µg/l)	200	< 20	SR EN ISO 12020/2004
*Clor rezidual liber (mg/l)	≥ 0,1 – ≤ 0,5	0,05	STAS 6364/1978

*-Incercarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR si inregistrare MS.
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator.
Fara aprobarea scrisa a laboratorului buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral
Valorile inscrise cu < reprezinta valori sub limita de cuantificare.

Executant analize
Microbiologie
Biol.med.specialist
Nita-Popa Niculina

Executant analize
Chimie sanitara
Chim.Manescu Iuliana Madalina

VALIDAT/APROBAT
Manager tehnic
Dr.Neamu Georgeta

Dr. NEAMU GEORGETA
Medic primar microbiologie
Cod 242425

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
Ramnicu Valcea, str.Decebal nr.4A
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Certificat de inregistrare MS nr. 784/09.12.2024

BA-M/C-10-01A

Nr.pag 1
Nr.exemplar 1

acreditat pentru INCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO / IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 962

BULETIN DE ANALIZA APA NR.112 DATA INTOCMIRII: 02.03.2026

MICROBIOLOGIE NR.113 / **CHIMIE** NR. 26

Proba analizata: apa potabila

OPERATOR: SC APA CANAL BUILA SRL
LOCALITATEA: BARBATESTI
SISTEM APA POTABILA: BARBATESTI
ZAP: BARBATESTI
Pct recolta: REZERVOR
Data/ora recoltarii: 24.02.2026 11:45
Data/ora receptiei: 24.02.2026 13:50 T 18°C
Data/ora intrarii in lucru: 24.02.2026 M 14:20 / CH 14:20
Data finalizarii probei: M 26.02.2026 / CH 24.02.2026
Prelevat de DSP – Ig Mediului
Fisa prelevare probe nr. 12 din 24.02.2026
Procedura de prelevare: PO-VL-01
Prezentare proba : flacon DSP 0,5 L/flacon 0,5L

Scop analiza:
- monitorizare de audit ☐
- monitorizare operationala X

Parametrii de analizat	Valori de referinta: OG 7 /2023 HG 971 /2023	Valoare determinata	Metoda de analiza
Bact.Coliforme UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
E.Coli UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
Enterococi UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002
*Turbiditate UNT	Accept. Consumator 1 – 5	0,42	SR EN ISO 7027-1:2016
*Clor rezidual liber (mg/l)	≥ 0,1 – ≤ 0,5	0,76	STAS 6364/1978

*-Incercarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR si inregistrare MS.
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator.
Fara aprobarea scrisa a laboratorului buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral
Valorile inscrise cu < reprezinta valori sub limita de cuantificare.

Executant analize
Microbiologie
Biol.med.specialist
Nita-Popa Niculina

Executant analize
Chimie sanitara
Chim.Manescu Iuliana Madalina

VALIDAT/APROBAT
Manager tehnic
Dr.Neamu Georgeta

Dr. NEAMU GEORGETA
Medic primar microbiolog
Cod 242425

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
Ramnicu Valcea, str.Decebal nr.4A
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Certificat de inregistrare MS nr. 784/09.12.2024

BA-M/C-10-01A

Nr.pag 1
Nr.exemplar 1

acreditat pentru INCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO / IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 962

BULETIN DE ANALIZA APA NR.113 DATA INTOCMIRII: 02.03.2026

MICROBIOLOGIE NR.114 / **CHIMIE** NR. 27

Proba analizata: apa potabila

OPERATOR: SC APA CANAL BUILA SRL
LOCALITATEA: BARBATESTI
SISTEM APA POTABILA: BARBATESTI
ZAP: BARBATESTI
Pct recolta: RETEA PRIMARIE
Data/ora recoltarii: 24.02.2026 11:20
Data/ora receptiei: 24.02.2026 13:50 T 18°C
Data/ora intrarii in lucru: 24.02.2026 M 14:20 / CH 14:25
Data finalizarii probei: M 27.02.2026 / CH 02.03.2026
Prelevat de DSP – Ig Mediului
Fisa prelevare probe nr. 13 din 24.02.2026
Procedura de prelevare: PO-VL-01
Prezentare proba : flacon DSP 0,5 L/flacon 0,5L/flacon 1 L

Scop analiza:

- monitorizare de audit ☐
- monitorizare operationala X

Parametrii de analizat	Valori de referinta: OG 7 /2023 HG 971 /2023	Valoare determinata	Metoda de analiza
Nr.colonii 37^0 UFC/ml Nr.colonii 22^0 UFC/ml	Nici o modificare anormala (NMA)	0 0	SR EN ISO 6222 /2004
Bact.Coliforme UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
E.Coli UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
Enterococi UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002
Clostridium perfringens UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 14189/2017
*Culoare	accept. Consumator	3 mg/l Pt	SR EN ISO7887/2012
*Gust , miros	Nici o modificare anormala (NMA)	NMA	SR EN 1622/2007
Conductivitate(maxim admis µS/cm) la 20C	2500	368	SR EN 27888:1997
*Turbiditate UNT	Accept. Consumator 1 – 5	0,83	SR EN ISO 7027-1:2016
pH unitati de pH masurat la temperatura de 22,7°C	6,5 – 9,5	8,5	SR EN ISO 10523:2012
Amoniu (maxim admis mg/l)	0,50	< 0,05	SR ISO 7150-1:2001
Nitriti(maxim admis mg/l)	0,5 (0,1 iesire statie apa)	< 0,05	SR EN 26777:2002
*Nitrati (maxim admis mg/l)	50	< 1,5	SR ISO 7890-3/2000
Cloruri (maxim admis mg/l)	250	< 5	SR ISO 9297:2001
*Oxidabilitate(maxim admis mgO_2/l)	5,0	1,60	SR EN ISO 8467/2001
Fier dizolvat (maxim admis µg/l)	200	< 50	SR 13315/1996/C91:2008
*Aluminiu (maxim admis µg/l)	200	< 20	SR EN ISO 12020/2004
*Cupru (maxim admis mg/l)	2,0	0,005	SR EN ISO 15586/2004
*Sodiu (maxim admis mg/l)	200	6,9	SR EN ISO 15586/2004
*Clor rezidual liber (mg/l)	≥ 0,1 – ≤ 0,5	0,28	STAS 6364/1978

*-Incercarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR si inregistrare MS.
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator.
Fara aprobarea scrisa a laboratorului buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral
Valorile inscrise cu < reprezinta valori sub limita de cuantificare.

Executant analize
Microbiologie
Biol.med.specialist
Nita-Popa Niculina

Executant analize
Chimie sanitara
Chim.Manescu Iuliana Madalina

VALIDAT/APROBAT
Manager tehnic
Dr.Neamu Georgeta

Ed.2/Rev. 0/15.11.2023

Dr. NEAMU GEORGETA
Medic primar microbiolog
Cod 242425

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA
Ramnicu Valcea, str.Decebal nr.4A
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Certificat de inregistrare MS nr. 784/09.12.2024

BA-M/C-10-01A

Nr.pag 1
Nr.exemplar 1

acredltat pentru INCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO / IEC 17025:2018
CERlIFICAT DE ACREDITARE LI 962

BULETIN DE ANALIZA APA NR. 69 DATA INTOCMIRII: 13.02.2026

MICROBIOLOGIE NR.68 / **CHIMIE** NR.11

Proba analizata: apa potabila

OPERATOR: SC APA CANAL BUILA SRL
LOCALITATEA: BARBATESTI
SISTEM APA POTABILA: BARBATESTI
ZAP: BARBATESTI
Pct recolta: RETEA – DISP. MEDICAL BARBATESTI
Data/ora recoltarii: 09.02.2026 13:00
Data/ora receptiei: 09.02.2026 15:05 T 18°C
Data/ora intrarii in lucru: 09.02.2026 M 15:30 / CH 15:30
Data finalizarii probei:M 12.02.2026 / CH 13.02.2026
Prelevat de DSP – Ig Mediului - proba recoltata inafara contractului
Fisa prelevare probe nr. 9 din 09.02.2026
Procedura de prelevare: PO-VL-01
Prezentare proba : flacon DSP 0,5 L/flacon 0,5L/ flacon 1 L

Scop analiza:

- monitorizare de audit x
- monitorizare operationala □

Parametrii de analizat	Valori de referinta: OG 7 /2023 HG 971 /2023	Valoare determinata	Metoda de analiza
Nr.colonii 37^0 UFC/ml Nr.colonii 22^0 UFC/ml	Nici o modificare anormala (NMA)	0 0	SR EN ISO 6222 /2004
Bact.Coliforme UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
E.Coli UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 9308-1/ 2015 SR EN ISO 9308-1/A1 /2017
Enterococi UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002
Clostridium perfringens UFC/100ml	0	0	SR EN ISO 14189/2017
*Culoare	accept. Consumator	< 2 mg/l Pt	SR EN ISO7887/2012
*Gust , miros	Nici o modificare anormala (NMA)	NMA	SR EN 1622/2007
Conductivitate(maxim admis µS/cm) la 20C	2500	263	SR EN 27888:1997
*Turbiditate UNT	Accept. Consumator 1 – 5	0,33	SR EN ISO 7027-1:2016
pH unitati de pH masurat la temperatura de 21,5°C	6,5 – 9,5	8,3	SR EN ISO 10523:2012
Amoniu (maxim admis mg/l)	0,50	< 0,05	SR ISO 7150-1:2001
Nitriti(maxim admis mg/l)	0,5 (0,1 iesire statie apa)	< 0,05	SR EN 26777:2002
*Nitrati (maxim admis mg/l)	50	< 1,5	SR ISO 7890-3/2000
*Oxidabilitate(maxim admis mgO_2/l)	5,0	1,28	SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (maxim admis mg/l)	250	< 5	SR ISO 9297:2001
Fier dizolvat (maxim admis µg/l)	200	< 50	SR 13315/1996/C91:2008
*Cupru (maxim admis mg/l)	2,0	0,022	SR EN ISO 15586/2004
*Mangan(maxim admis µg/l)	50	28,7	SR EN ISO 15586/2004
*Aluminiu (maxim admis µg/l)	200	42,5	SR EN ISO 12020/2004
*Sodiu (maxim admis mg/l)	200	5,7	SR EN ISO 15586/2004
*Clor rezidual liber (mg/l)	≥ 0,1 – ≤ 0,5	< 0,03	STAS 6364/1978

*-Incercarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR si inregistrare MS.
Rezultatele analizelor se refera numai la proba adusa la laborator.
Fara aprobarea scrisa a laboratorului buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat integral
Valorile inscrise cu < reprezinta valori sub limita de cuantificare.

Executant analize
Microbiologie
Biol.med.specialist
Nita-Popa Niculina

Executant analize
Chimie sanitara
Chim.Manescu Iuliana Madalina

VALIDAT/APROBAT
Manager tehnic
Dr.Neamu Georgeta
DR. NEAMU GEORGETA
Medic primar microbiolog
Cod 242425

Ed.2/Rev. 0/15.11.2023