Laborator analize fizico-chimice
pentru
apa, aer, zgomot si microbiologie
ARTOPROD S.R.L.
Rm. Valcea, Str. Aleea Parteneriatului, nr.12
Tel: 0250/736527; 0744/147345; Fax: 0250/736528
Web: www.artoprod.ro.email:artoprodsrl@yahoo.com

Laborator acreditat 17025:2017

RAPORT DE ÎNCERCARE MICROBIOLOGIE

Nr. 7255/05.10.2026

DIRECTOR
ing. PREDA IONEL

Probă recoltată din (tipul sursei): apă potabilă
Data şi ora recoltării: 30.09.2026, ora: 14^{20}
Punct de recoltare: Consumator – primarie
Beneficiar: APA CANAL BUILA S.R.L., comuna Barbatesti, judet Valcea
Responsabil de recoltare: Reprezentant ARTOPROD S.R.L.
EXAMENUL SOLICITAT: Nr. unităţi formatoare de colonii la 22˚C, Nr. unităţi formatoare de colonii la 37˚C, Bacterii coliforme, Enterococi intestinali.
Data şi ora primirii probei în laborator: 30.09.2026, ora: 15^{00}
Persoana responsabilă de recepţia probei: ing.chimist Preda Maria
Cantitatea si temperatura probei la receptie: 500 g, 4°C
Data şi ora determinării analizei: 30.09.2026, ora: 15^{00}
Data eliberării buletinului: 05.10.2026
Perioada de efectuare: 30.09.2026 – 03.10.2026

Rezultatul examenului bacteriologic

Parametrii analizaţi	Unitatea de măsură	Valori determinate	Valori maxim admisibile, conform Ordonantei Nr.7/2023/Hotarare 971/2023	Standard
Număr de colonii la 22˚C	Cfu/ml	**0**	Nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222:2004 PS-LA-38
Număr de colonii la 37˚C	Cfu/ml	**0**	Nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222:2004 PS-LA-38
Bacterii coliforme	Cfu/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1/A1 PS-LA-37
Enterococi intestinali	Cfu/100 ml	**0**	0	SR EN ISO 7899-2: 2002 PS-LA-36

Nota:
1) Aceasta incercare NU este acoperita de acreditarea A2LA;
2) Raportul se refera numai la proba supusa incercarii;
3) Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului fara aprobarea laboratorului;
4) Laboratorul nu isi asuma responsabilitatea privind corectitudinea informatiilor furnizate de beneficiar, cat si a modului de prelevare si transport a probei de catre acesta.

Şef laborator
ing. chimist Preda Maria

Responsabil de analiză
biolog Ghincea Adelina Georgiana

Laboratorul ARTOPROD S.R.L., este acreditat conform 17025:2017 de către A2LA (organism de acreditare internațional, omolog RENAR), certificat de acreditare nr. 7295.01 si 7295.02. Acreditarea laboratorului ARTOPROD S.R.L., se poate verifica pe site-ul https://a2la.org/, accesând link-ul: https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.detail&lab PID = A8F03D7C-B9BC-4452-BD95-92157BA5CA16. Alte autorizații ale laboratorului ARTOPROD S.R.L.: autorizație Ministerul Sănătății, conform certificat de abilitare din 30.04.2025, certificat de abilitare nr. 232/20.02.2023, autorizație A.N.S.V.S.A., conform certificat nr. 142/24.04.2024. Sistem de calitate implementat ISO 14001 și ISO 9001.