Laborator analize fizico – chimice pentru apa, aer, zgomot si microbiologie
ARTOPROD S.R.L.
Rm. Valcea, Str. Aleea Parteneriatului, nr.12
Tel: 0250/736527; 0744/147345; Fax: 0250/736528
Web: www.artoprod.ro.email:artoprodsrl@yahoo.com

Laborator acreditat 17025:2017

DIRECTOR,
PREDA IONEL

RAPORT DE INCERCARE NR. 7254 / DATA 30.09.2026

BENEFICIAR: APA CANAL BUILA S.R.L., comuna Barbatesti, judet Valcea
TIPUL PROBEI: APA POTABILA
DATA/ORA COLECTARII PROBEI: 30.09.2026/14^{20}
PERIOADA EFECTUARII ANALIZELOR: 30.09.2026-30.09.2026
CANTITATEA DE PROBA RECEPTIONATA: 1 L
LOC COLECTARE PROBA: Consumator - primarie
CONSERVARE/MANIPULARE/TRANSPORT: SR ISO 5667-3:2024
COD PROBA: 7254

Nr. Crt	INDICATORUL DE CALITATE	UM	VALOAREA MAXIMA ADMISIBILA, CONFORM ORDONANTEI NR.7/2023/ HOTARARE NR.971/2023	VALOAREA DETERMINATA	INCERTITUDINE DE MASURARE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect [1)]		-	Limpede, incolor, fara suspensii	-	PS-LA-68
2	Culoare [1)]	-	Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala	-	PS-LA-68
3	Miros[1)]	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	-	PS-LA-68
4	Gust[1)]	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	-	PS-LA-68
5	Clor rezidual liber (Cl_2)	mg/l	0.1-0.5	0.38	± 5 %	KIT MERCK 1.00595.0001 PS-LA-29

Nota : 1) Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea A2LA;
2) Raportul se refera numai la proba supusă incercarii;
3) Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului fara aprobarea laboratorului.
4) Valorile notate cu "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei.
5) Laboratorul nu isi asuma responsabilitatea privind corectitudinea informatiilor furnizate de beneficiar.
6) In tabel semnul punct "." este utilizat pentru a inlocui virgula ",".

Se mentioneaza ca prelevarea probei de apa a fost executata de catre reprezentant ARTOPROD S.R.L in prezenta reprezentantului beneficiarului

Sef laborator,
ing. chimist Preda Maria

Executant,
ing. Ungureanu Florentina

Laboratorul ARTOPROD S.R.L. este acreditat conform 17025:2017 de către A2LA (organism de acreditare internațional, omolog RENAR), certificat de acreditare nr. 7295.01 si 7295.02. Acreditarea laboratorului ARTOPROD S.R.L. se poate verifica pe site-ul https://a2la.org/, accesând link-ul: https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.detail&labPID=A8F03D7C-B9BC-4452-BD95-92157BA5CA16
Alte autorizații ale laboratorului ARTOPROD S.R.L.: autorizație Ministerul Sănătății conform certificat de abilitare din 30.04.2025 si certificat de abilitare nr.232/20.02.2023, autorizație A.N.S.V.S.A. conform certificat nr. 142/24.04.2024. Sistem de calitate implementat ISO 14001 și ISO 9001.